– AVTOMATSKI OPTIČKO ANALOGNI ADRESABILNI JAVLJAČ POŽARA	⊗
– AVTOMATSKI TERMODIFERENCIJALNI ANALOGNI ADRESABILNI JAVLJAČ POŽARA	
– RUČNI ADRESABILNI JAVLJAČ POŽARA	
– U/I MODUL :	☒
1 – ZA SPUŠTANJE LIFTA NA POČETNU STANICU:	
2 – ZA ISKLOP VENTILACIJE	
3 – ZA OTVARANJE PP VRATA:	
4 – ZA ZATVARANJE PP VRATA:	
5 – PRIHVAT SIGNALA SA SPRINKLER STANICE	
– ALARMNA SIRENA	
– VATRODOJAVNA CENTRALA	VDC
– JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm2 (plast crvene boje) U PSC ø16	

LEGENDA:

Projektant:	VELJKO VATIĆ	Datum:	01/14
Razrada:	Stoja K. 52100 Pula	Razmera:	1:50
Građevina:	REKONSTRUKCIJA ADAPTACIJA I OSMIŠENJA HOTELA "MLAN"	Broj priloga:	5
Investitor:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Broj projekta:	E 032/14-2-IZV
Sadržaj:	ELEKTRONSTALOAJA VATRODOJAVE – TLOCRT PODRUMA	Broj nacrta:	V01
		List:	1

TEH PODJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. POJUZI 2A POLITEHNIČKI, KNJIGOVNI, I MATEMATIČKI RAZRA

Ovaj glavni projekt sadrži 9 list.

MLAN HOTELS
PULA HOTELS & RESORTS
ELEKTROTEHNIKA

Ovaj projekt je izrađen u skladu s važećim propisima i normama.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike:
Veljko Vatić, dipl. ing. el.