



- LEGENDA**
- RAZVODNI ORMAR.
  - KUTIJA ZA FIKSNI PRIKLJUČAK.
  - ŠIROKO UTIČNIČA, 2P+E, P/2, 230V, 16A, MODULARNE IZVEDBE.
  - ŠIROKO UTIČNIČA S POKLOPCEM, DO POLA UKOPANA U ZID, IP 55, 2P+E, N/Z, 230V, 16A.
  - DIREKTNI IZVOD KABLA, 230V 50Hz.
  - SKLOPKA, OKLIČNA, 10-16A, 1P, MODULARNE IZVEDBE, SA SVETLOSNOM JEDINICOM.
  - SKLOPKA, IZMENJIVA, 10-16A, 1P, MODULARNE IZVEDBE, SA SVETLOSNOM JEDINICOM.
  - TIPKALO RASVJETE, 10A, 1P, MODULARNE IZVEDBE, SA SVETLOSNOM JEDINICOM.
  - KUTIJA SA STEZALICAMA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA, PS-49.

- NADGRAĐNA RASVJETNA ARMATURA, min. IP44, PREMA IZBORU PROJEKTANTA INTERIJERA, ODNOSNO INVESTITORA, SA ŠTEDNOM ŽARULJOM SNAGE 28W I ODG. PREDISPONOM NAPRAVOM.
- NADGRAĐNA RASVJETNA ARMATURA, IP20, PREMA IZBORU PROJEKTANTA INTERIJERA ODNOSNO INVESTITORA, SA ŠTEDNOM ŽARULJOM SNAGE 2x26W I ODG. PREDISPONOM NAPRAVOM.
- NADGRAĐNA ZIDNA RASVJETNA ARMATURA, min. IP44, PREMA IZBORU PROJEKTANTA INTERIJERA ODNOSNO INVESTITORA, SA ŠTEDNOM ŽARULJOM SNAGE 18W, TE UGRADENOM SKLOPKOM.
- VANJSKA NADGRAĐNA RASVJETNA ARMATURA, min. IP54, PREMA IZBORU PROJEKTANTA INTERIJERA ODNOSNO INVESTITORA, SA ŠTEDNOM ŽARULJOM SNAGE 18W I ODG. PREDISPONOM NAPRAVOM.

**NAPOMENE:**

- INSTALACIJU VODITI MINIMALNO 60cm U ODNOSU NA INSTALACIJU VODE.
- DONJI RUB INSTALACIJSKE KUTIJA MORA BITI NA SLJEDEĆEM NIVUANU (ILI PREMA DOGOVORU SA PROJEKTANTOM INTERIJERA ODNOSNO INVESTITOROM) MIEREĆI DO GOTOVOG PODA.
- UTIČNIČE — 0,4m
- UTIČNIČE IZNAD RADNE PLOHE KUHINJE — 1,1m
- FIKSNI PRIKLJUČAK ŠTEDNJAKA, PERIČICE RUBIJA — 0,4m
- UTIČNIČA ZA PERILICU RUBIJA, FEN — 1,5m
- UTIČNIČA ZA RIZ, POTENCIJALA M. MASA — 0,3m
- IZVOD KABLA ZA NAPU, VANJSKU JEDINICU KLIME TE EL. BOLLER PRILAGODITI NA LICU MESTA.
- KABELI ZA POSEBNE PRIKLJUČKE POKAZATI PREMA JEDNOPOLOVNOJ ŠHEMI.
- RASVJETNE ARMATURE NSO SPECIFIKOVANE PO TIPIU I PROIZVOĐAČU VEĆ IH INVESTITOR SAM DOBIVAJA.

**TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o.** PROJEKAT ZA PROJEKTOVANJE, KONZALING I INŽENJERING, RJEŠENJE

Projektor:	VELJKO MATIĆ	Imprina broj:	0
Investitor:	Stoja 4, 52100 Puig	Datum:	01/14
Godišina:	REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"	Skupina:	1:25
Projekat:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Zaopisna oznaka:	5687
Faza projekta:	IZVEDBENI PROJEKT	Stranica:	4
Naost:	E 032/14-1-12V	Broj nacrta:	A17
		Letit:	1
		Letit:	1