VERTIKALE: CIJEVI VENTILOKONVEKTORA POLAZ / POVRAT, ODVOD KONDENZATA I CIJEVI GRIJANJA RADIJATORIMA VODITI U PODRUMSKU ETAŽU. SUSTAV KLIMATIZACIJE: I. II I III KATA HOTELA.

III KAT

II KAT

I KAT

PRIZEMLJE

PODRUM

KOTLOVNICA

STROJARSKA DIZALA

VENTILOKONVEKTORI_HOTEL PRIZEMLJE (i podrum)
RADIJATORI_HOTEL PODRUM
VENTILOKONVEKTORI_STAN
VENTILOKONVEKTORI_SLASTIČARNICA
GRIJAČ/HLADNJAK KLIMA KOMORE (slastičarna)
VENTILOKONVEKTORI_HOTEL PRIZEMLJE (I podrum)
RADIJATORI_STAN
RADIJATORI_SLASTIČARNICA
RADIJATORI_HOTEL PRIZEMLJE
GRIJAČ/HLADNJAK KLIMA KOMORE (hotel)

PROSTORIJA	VENTILOKONVEKTORI (CIAT)	kom	RADIJATORI (VIESSMANN)	kom
A 0.04	CDL_600 - 612	2		
A 0.06			KRC_22 / 1000 / 600	2
A 0.07			KRC_21 / 700 / 500	1
B 0.01			KRC_21 / 400 / 500	1
B 0.02			KRC_21 / 1200 / 500	1
B 0.05			KRC_21 / 800 / 600	1
C 0,02			KRC_21 / 800 / 500	1
C 0,04			KRC_33 / 800 / 900	1
C 0,05	CDL_600 - 612	3		

NAPOMENA: CDL_kazetna klima jedinica KRC_kompaktni radijator

NAPOMENA: Cijevna mreža radijatora za prostore u prizemlju slastičarnice izvodi se Cu toplinski izoliranim cijevima pod stropom podruma, kao i cijevna mreža grijanja za prostore kuhinje i hodnika u podrumu.

kuhinjska napa (obuhvaćena tehnologijom slastičarnice)
(odsisni ventilator u kompletu sa odsisnom napom)
El .motor nape sa promjenjivom količinom odsisa zraka
Optimalno: 1500 - 4000 m3/h - prema podatku od tehnologa

Ventilaciona vertikala slastičarne:
dimenzije kanala: 300 x 300 - obvezno provjeriti sa isporučiocem tehnološke opreme
Završetak sa "tulom i ŽičanomMrežicom"
Iznad krova, u dogovoru sa projektantom arhitekture.

LEGENDA:

- Polazni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 50 / 7° C, čelik
- Povratni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 45 / 12° C, čelik
- Odvod kondenzata, PVC
- Poolazni vod tople vode radijatora: 70° C
- Povratni vod tople vode radijatora: 45° C

Zaš. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
5687	09.2014.	08	Rekonstrukcija-adaptacija i dogradnja hotela "Milan"	Veljko Matić Stoja 4, 52100 Pula
Naziv projekta			Projektant	Glavni projektant
Strojarski projekt			Mijovan Kuzmanić dipl.ing.str.	Josip Brezac dipl.ing.arh.
Br. projekta	Vrsta projekta			
5687/IZ/KG	Izvedbeni projekt			
Sadržaj nacrta			Br. lista	Uk. br. lis	Mjerilo	Suradnici
Tlocrt podruma			01	09	1:50	