NA I, II, i III. KAT/KROV

R-TISAK

R-REC

R-FIT

R-CB

R-SL/2

PP-Y 5x1,5mm²
+LiYCY 2x0,75mm²
UTP cat. 5e DO SOBNOG TERMOSTATA

69 (R-REC)

PP-Y 5x1,5mm²
+LiYCY 2x0,75mm²

69 (R-REC)

69 (R-REC)

70 (R-REC)

70 (R-REC)

70 (R-REC)

71 (R-REC)

32 (R-KOT)

SA R-KOT
PP00-Y 3x1,5mm²
psc Ø20mm

Rebrasta kutija
šrnad sp. stropa

Prostorni termostat
1,5 m od poda

PP-Y 5x1,5mm²
+LiYCY 2x0,75mm²

29 (RO-SL/2)

29 (RO-SL/2)

29 (RO-SL/2)

29 (RO-SL/2)

PP-Y 5x1,5mm²
+LiYCY 2x0,75mm²
UTP cat. 5e DO SOBNOG TERMOSTATA

R:325x75
100 m3/h

R21400500

R21600500

R21400500

R21400500

JACUZZI

GLAVNI ULAZ

TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽINJERING, RIJEKA			
Projektant: Maja Bratulić, mag.ing.el. MAJA BRATULIĆ mag.ing.el. E 2346 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	Investitor: VELJKO MATIĆ Stoja 4, 52100 Pula	Umjesto broj	0
		Datum:	01/14
	Građevina: REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"	Mjerilo:	1:50
		Zajednička oznaka:	5687
		Broj mape:	4
Surađivao: Igor Gonić, mag.ing.el.	Projekt: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Broj projekta:	E 032/14–1–IZV
	Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT	Broj nacrta: E02	List: 1
Nacrt: ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE – TLOCRT PRIZEMLJA			Listova: 1