KOTLOVNICA

A0.14 A0.04 A0.03 A0.08 A0.07 A0.06 A0.09 A0.10 A0.02 A0.01 A0.12 A0.13

B0.05 B0.01 B0.02 B0.03 B0.06

19 (R-PR)

19 (R-PR)

R-PR

Prostorni termostat 1,5 m od poda

UTP cat. 5e DO SOBNOG TERMOSTATA

PP-Y 5x1,5mm²
+LIYCY 2x0,75mm²

Relejna kutija
lomeš sp. strope

31 (R-KOT)

R-KOT
(EMP+DDC)

GRP

Zona Zona

Kutija sc OAK-L325x75

ELEKTROINSTALACIJE KOTLOVNICE PRIKAZANE NA ZASEBNOM NACRTU br. E07

R:2210000/600

GRUPA VODOVA U PČL TRASI 200/60mm

GRUPA VODOVA U PČL TRASI 200/60mm

GRUPA VODOVA U PČL TRASI 200/60mm

GRUPA VODOVA NA I, II, I III. KAT/ KROV

R:2210000/600

R:21700/500

R:21800/600

R:21400/500

R:21200/500

9x29
10x15

STROJARNICA DIZALA

RO-SPR

NA VENTILATOR
PP00-Y 3x1,5mm²
psc Ø20mm

R:21500/500

R:21500/500

R:21500/500

R:21500/500

R:33800/900

R:33800/900

USISNO KORITO

SA R-KOT
PP-Y 3x2,5mm²
PP00-Y 3x1,5mm²
+LIYCY 4x0,75mm²
2xLIYCY 2x0,75mm²

(P12)

22 (R-KOT)

33 (R-KOT)

AIR COMPACT 40

AFŽM 697 x 497

kuhinjska napa (obuhvaćena tehnologijom slastičarnice)
(odsisni ventilator u kompletu sa odsisnom napom)
El .motor nape sa promjenjivom količinom odsisa zraka
Optimalno: 1500 - 4000 m3/h - prema podatku od tehnologa

UTP cat. 5e DO SOBNOG TERMOSTATA

R:33800/900

R-SL/1

PP-Y 5x1,5mm²
+LIYCY 2x0,75mm²

35 (RO-SL/1)

35 (RO-SL/1)

35 (RO-SL/1)

R:21800/500

C0.04b C0.06 C0.04 C0.05 C0.04a C0.02 C0.03 C0.01a C0.01

11x29
12x16,845

5x29
6x18,64

(P11)

26 (R-KOT)

34 (R-KOT)

SA R-KOT
PP-Y 3x2,5mm²
PP00-Y 3x1,5mm²
+LIYCY 4x0,75mm²
2xLIYCY 2x0,75mm²

AIR COMPACT 40

AFŽM 997 x 297

Ventilaciona vertikala slastičarne:
dimenzije kanala: 300 x 300 - obvezno provjeriti sa isporučiocem tehnološke opreme
Završetak sa "lulom i žičanom mrežicom" iznad krova, u dogovoru sa projektantom arhitekture.

TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING, RIJEKA

Projektant: Maja Bratulić, mag.ing.el.
MAJA BRATULIĆ mag.ing.el. E 2346 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

Suradnik: Igor Ganić, mag.ing.el.

Investitor: VELJKO MATIĆ Stoja 4, 52100 Pula

Građevina: REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"

Projekt: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Nacrt: ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE -TLOCRT PODRUMA

Izmjena broj	0
Datum:	01/14
Mjerilo:	1:50
Zaštitna oznaka:	5687
Broj mape:	4
Broj projekta:	E 032/14-1-IZV
Broj nacrta:	E01
List:	1
Listova:	1