PROSTORIJA	VENTILOKONVEKTORI (CIAT)	kom	RADIJATORI (VIESSMANN)	kom
A 1.02	COL_600- 612	6		
A 1.04			KRC_21 / 500 / 500	1
A 1.05			KRC_21 / 500 / 500	1
A 1.06			KRC_21 / 500 / 500	1
A 1.07			KRC_21 / 500 / 500	1
A 1.08			KRC_21 / 600 / 500	1
A 1.10	COL_600 - 612	1		
A 1.11			KRC_21 / 900 / 500	2
B 1.01	ML_1024_HEE	1		
B 1.02	ML_2024_HEE	1		
B 1.03	ML_2024C_HEE	1	KR_500 / 1726	1
C 1.02	COL_600 - 612	4		
C 1.04			KRC_21 / 600 / 500	1
C 1.06			KRC_21 / 400 / 500	1
C 1.07			KRC_21 / 400 / 500	1
C 1.08			KRC_21 / 600 / 500	1
NAPOMENA: COL_ Rezetna klima jedinica ML_podni ventilokonvektor sa rogalama KRC_kompaktni radijator				1

NAPOMENA: Cijevna mreža radijatora za prostore stana na katu izvodi se Cu toplinski izoliranim cijevima pod stropom pitzemlja, kao i cijevna mreža Će cijevi za ventilokonvektore u stanu.

LEGENDA:

- Polazni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 50 / 7° C, čelik
- Povratni vod tople/hladne vode ventilokonvektora: 45 / 12° C, čelik
- Odvod kondenzata, PVC
- Poolazni vod tople vode radijatora: 70° C
- Povratni vod tople vode radijatora: 45° C

Zaj. ozn. pr.	5687
Datum izrade	09.2014.
Mapa br.	08
Naziv projekta	Rekonstrukcija adaptacija i dogradnja hotela "Mim"
Projektant	Milovan Kuzmanić dipl.ing.arh.
Nazik projekta	Strojarski projekt
Br. projekta	5687/IZKG
Vrsta projekta	Izvedbeni projekt
Sadržaj nacrta	Tlocrt prizemlje
Br. lista	02
Ukupno listova	09
Mjerilo	1:50
Investitor	Vodice d.o.o. Put Stoja 4, 52100 Pula
Glavni projektant	Josip Brezac dipl.ing.arh.
Suradnici	

urbis